

Ente gestore: Ente proprietario:



COMUNE DI FAENZA

CF e P.IVA 0080700396 - Via Farini, 26 - 48121 Ravenna
tel. 0544 210111 - fax 0544 34146 - info@acerravenna.it

Piazza del Popolo n. 31 - C.A.P. 48018
Telefono 0546691111 - Fax 0546691499

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

Progettista Architettonico e coordinamento
Ing. Elisabetta Rivola (A.C.E.R.)

Progettista Impianti elettrici e meccanici
Ing. Salvatore Pillitteri (A.C.E.R.)

Progettista Strutture
Ing. Cangini Daniele

Coordinamento sicurezza:
Ing. Salvatori Muzio

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICIO
SITO IN VIA PONTE ROMANO, 28 - FAENZA (RA)
REALIZZAZIONE DI 6 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO 2° STRALCIO

File name: ESEC_MECCANICI AGOSTO 2017.dwg Disegnatore: Ing. S. Pillitteri Scale grafiche: 1:50

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI:
Schema funzionamento C.T.

IM.06

Emissione 12/04/16 Agg. 25/07/16 Agg. 24/11/16 Agg. 01/08/17

LEGENDA DEI RIFERIMENTI

- CALDAIA RIELLO mod. FAMILY CONDENS 3.5 IS
- PANNELLO SOLARE RIELLO mod. CSA 25R
- BOLLITORE SOLARE It. 875 RIELLO mod. 7200.1000 V PLUS
- BOILER It. 545 RIELLO mod. 7200.550 V PLUS
- ELETTROPOMPA GRUNDFOS mod. MAGNA 1 25/60
- ELETTROPOMPA GRUNDFOS mod. MAGNA 1 25/40
- COLLETTORE IN RAME D 50/52
- VALVOLA MIX COSTER mod. VOBG 332+CLNV218
- VALVOLA MIX COSTER mod. VOBG 325+CLNV 218
- ELETTROPOMPA GRUNDFOS mod. MAGNA 1 25/40N
- TERMOMETRO 120°C
- GRUPPO SPINTA RIELLO mod. SOLAR MRS 25
- VASO ESPANSIONE It. 50
- VASO ESPANSIONE It. 50
- VASO ESPANSIONE USO ALIMENTI It. 24
- VALVOLA SICUREZZA SOLARE
- VALVOLA SICUREZZA BOILER D 1/2 Bar 6,0
- GRUPPO RIEMPIMENTO
- VASCA RACCOLTA GLICOLE
- SEPARATORE MICROBOLLE
- KIT RIEMPIMENTO IMPIANTO SOLARE
- GIUNTO ANTIVIBRANTE GAS METANO
- SONDA AD IMMERSIONE COSTER mod. SAF 110+GIS 500
- SONDA AD IMMERSIONE COSTER mod. SAF 010+GIS 500
- SONDA PER PANNELLI SOLARI COSTER mod. SHF 001 +GIS 090/INOX+APS 150
- SONDA CLIMATICA ESTERNA COSTER mod. SAE 001
- SONDA AD IMMERSIONE COSTER mod. SIR 010
- ESPULSORE ARIA
- TERMOSTATO SICUREZZA
- VALVOLA DI NON RITORNO
- VALVOLA TARATURA D 1"1/4
- VASO ESPANSIONE PER ALIMENTI It. 33
- SONDA AD IMMERSIONE COSTER mod. SIH 010
- INSERITORE POMPE GEMELLARI COSTER mod. IPG 318
- OTTIMIZZATORE CLIMATICO COSTER mod. XTE 611
- REGOLATORE IMPIANTO SOLARE COSTER mod. DPS 638
- CONTATORE VOLUMETRICO COSTER mod. KSM25C
- CONTATORE VOLUMETRICO COSTER mod. KSM40C
- INTEGRATORE ENERGIA COSTER mod. IET7383
- COPIA SONTA CON POZZETTO COSTER mod. SPT031+GIS062

