

Faenza, 23/07/2018

Prot. n. del cfr. **segnatura.xml** Cl. 06-03 Fasc. 96/2018

Cqap
Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio
del Comune di Faenza

Verbale per estratto della

seduta n. 10 del 20/7/2018

L'anno 2018 (duemiladiciotto), addì 20/7/2018 alle ore 09:00 presso la sede distaccata del Settore Territorio, in Via Zanelli n. 4, si è riunita la Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio previo invito Prot. Gen. n. 46110 del 10.07.2018

All'appello risultano presenti:

		presenti	assenti
BERTONI Geom. Andrea	Presidente	*	
CANEPA Arch. Bianca Maria	Membro	*	
CRISTOFANI Arch. Davide	Membro		*
FRONTALI Dott. Paolo	Membro		*
GHISELLI Geom. Paolo	Membro	*	
MAINARDI Arch. Ing. Giovanni	Membro	*	
ZAULI Arch. Alessandro	Membro	*	

Partecipano alla riunione gli istruttori tecnici relatori e la Segretaria Arch. Lucia Marchetti, per conto del Segretario Arch. Lucio Angelini.

Il Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e validi i pareri che si stanno per adottare.

Odg n.: 1

Codice pratica: P_CIL-1336-2017

Data di protocollazione: 04/12/2017

Numero di protocollo: 72585

Localizzazione: VIA GRAZIOLA, 13

Procedimento: Comunicazione inizio lavori (L.R. 15/2013)

Oggetto: Manutenzione straordinaria di civile abitazione

Istruttore: Geom.Barbara Poggi

Relatore: Arch. Stefano Teodorani

Parere: favorevole

Odg n.: 2

Codice pratica: PE-239-2018

Data di protocollazione: 19/02/2018

Numero di protocollo: 10633

Localizzazione: VIA LOVATELLA, 1

Procedimento: Comunicazione Inizio Lavori Asseverata

Oggetto: FAENZA - TRASMISSIONE CILA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER REALIZZAZIONE DI RECINZIONE IN FIENILE ESISTENTE, VIA LOVATELLA N.1

Istruttore: Geom.Barbara Poggi

Relatore: Arch. Stefano Teodorani

Parere: favorevole

Odg n.: 3

Codice pratica: PE-830-2018

Data di protocollazione: 15/05/2018

Numero di protocollo: 31257

Localizzazione: PIAZZA SAN ROCCO, 6

Procedimento: Segnalazione Certificata di Inizio Attività Ordinaria

Oggetto: FAENZA - PIAZZA S.ROCCO N.6 - PRESENTAZIONE SCIA IN SANATORIA

Istruttore: Geom.Mirco Missiroli

Relatore: Arch. Stefano Teodorani

Parere: favorevole

Odg n.: 4

Codice pratica: PE-905-2018

Data di protocollazione: 22/05/2018

Numero di protocollo: 33184



Settore Territorio – SUE Faenza e Brisighella

Localizzazione: VIA CABRONA, 2
Procedimento: Comunicazione Inizio Lavori Asseverata
Oggetto: FAENZA - PRESENTAZIONE CILA - VIA CABRONA 2
Istruttore: Geom.Barbara Poggi
Relatore: Arch. Stefano Teodorani

Parere: favorevole

Odg n.: 5

Codice pratica: PE-1016-2018
Data di protocollazione: 06/06/2018
Numero di protocollo: 37459
Localizzazione: CORSO SAFFI, 57
Procedimento: Segnalazione Certificata di Inizio Attività Ordinaria
Oggetto: FAENZA - TRASMISSIONE SCIA - CORSO SAFFI 57
Istruttore: Arch.Francesca Vassura

Parere: favorevole condizionato

a condizione che i lucernari vengano allineati su un unico asse ed abbiano la stessa dimensione.

Odg n.: 6

Codice pratica: PE-1043-2018
Data di protocollazione: 08/06/2018
Numero di protocollo: 38238
Localizzazione: VIA LESI,
Procedimento: Autorizzazione paesaggistica
Oggetto: FAENZA - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA VIA LESI
Istruttore: Arch.Nicola Cardinali
Relatore: Arch. Lucia Marchetti

Parere: favorevole

Odg n.: 7

Codice pratica: PE-1081-2018
Data di protocollazione: 12/06/2018
Numero di protocollo: 39059
Localizzazione: VIA TEBANO, 130
Procedimento: Segnalazione Certificata di Inizio Attività Ordinaria
Oggetto: FAENZA - SUAP N. 1010/2018 - INTERVENTO : SCIA VARIANTE IN CORSO D'OPERA ALLA SCIA PROT. 32596 DEL 19/09/2016



Settore Territorio – SUE Faenza e Brisighella

Istruttore: Geom.Daniele Bernabei

Parere: contrario

L'intervento non risulta coerente ai caratteri della zona agricola per quanto attiene al pavimento ed al battiscopa del marciapiede del servizio di valore, che per quanto disposto dall'art. 12 delle NdA del RUE devono essere in materiali naturali. La definizione di tale aspetto dovrà essere valutata nell'ambito della disciplina sanzionatoria.

Odg n.: 8

Codice pratica: PE-1069-2018

Data di protocollazione: 14/06/2018

Numero di protocollo: 39655

Localizzazione: VIA UBALDINI, 8

Procedimento: Comunicazione Inizio Lavori Asseverata

Oggetto: FAENZA CILA PER MANUTENZIONE STARORDINARIA IN VIA UBALDINI 8

Istruttore: Geom.Barbara Poggi

Relatore: Arch. Stefano Teodorani

Parere: favorevole

Odg n.: 9

Codice pratica: PE-1115-2018

Data di protocollazione: 19/06/2018

Numero di protocollo: 40734

Localizzazione: VIA CESAROLO, 157

Procedimento: Valutazione preventiva ai sensi dell'Art. 21 della L.R. n. 15/2013

Oggetto: FAENZA - RICHIESTA DI PARERE PREVENTIVO PER MODIFICHE IN CORSO D'OPERA A CAPANNONE AGRICOLO EDIFICATO CON PERMESSO DI COSTRUIRE N. 05/2018 AUTORIZZAZIONE UNICA N. 1766/2017 - VIA CESAROLO N. 157

Istruttore: Arch.Francesca Vassura

Parere: rinviato

La commissione si aggiorna in relazione ai seguenti aspetti necessari per la valutazione dell'intervento: il pannello di tamponamento proposto dovrà essere rifinito in modo da evitare la visibilità delle fughe orizzontali derivante dall'immaschiamento dei pannelli sandwich, si suggerisce un rivestito con un ulteriore elemento (tipo acquapanel o altra finitura in doghe di legno) ; a tal proposito si chiede di presentare un dettaglio del fissaggio laterale dei pannelli alle pilastrature e travature. Dovrà inoltre essere garantito l'arretramento dei tamponamenti rispetto alla finitura dei pilastri faccia a vista (10-12 cm).

Odg n.: 10



Settore Territorio – SUE Faenza e Brisighella

Codice pratica: PE-1096-2018
Data di protocollazione: 19/06/2018
Numero di protocollo: 40901
Localizzazione: VIA CELLETTA, 7
Procedimento: Segnalazione Certificata di Inizio Attività Ordinaria
Oggetto: FAENZA - SCIA IN SANATORIA PER MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE - VIA CELLETTA 7
Presenti: Bertoni, Canepa, Ghiselli, Mainardi, Zauli
Istruttore: Arch.Stefano Teodorani

Parere: favorevole

Odg n.: 11

Codice pratica: PE-1118-2018
Data di protocollazione: 19/06/2018
Numero di protocollo: 40952
Localizzazione: LARGO DEI BERSAGLIERI, 10
Procedimento: Segnalazione Certificata di Inizio Attività Ordinaria
Oggetto: FAENZA - PRATICA SCIA IN SANATORIA LARGO DEI BERSAGLIERI 10
Istruttore: Arch.Stefano Teodorani

Parere: favorevole

Odg n.: 12

Codice pratica: PE-1120-2018
Data di protocollazione: 20/06/2018
Numero di protocollo: 41262
Localizzazione: CORSO MAZZINI, 98
Procedimento: Segnalazione Certificata di Inizio Attività Ordinaria
Oggetto: FAENZA - SCIA PER RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO UNIFAMILIARE IN CORSO MAZZINI N. 98
Istruttore: Geom.Daniele Bernabei

Parere: favorevole

Odg n.: 13

Codice pratica: PE-1297-2018
Data di protocollazione: 20/06/2018
Numero di protocollo: 41382
Richiedente: CONSORZIO IRRIGUO RIVALTA
Procedimento: Autorizzazione paesaggistica



Settore Territorio – SUE Faenza e Brisighella

Oggetto: FAENZA-AMPLIAMENTO INVASO IRRIGUO INTERAZIENDALE DENOMINATO "RIVALTA"

Istruttore: Arch.Nicola Cardinali

Relatore: Arch. Lucia Marchetti

Parere: favorevole

Odg n.: 14

Codice pratica: PE-1144-2018

Data di protocollazione: 21/06/2018

Numero di protocollo: 41728

Localizzazione: VIA MILZETTA, 5

Procedimento: Segnalazione Certificata di Inizio Attività Ordinaria

Oggetto: FAENZA - INVIO DOCUMENTAZIONE SCIA - VARIANTE FINE LAVORI - VIA MILZETTA 5

Istruttore: Arch.Francesca Vassura

Parere: favorevole

Odg n.: 15

Codice pratica: PE-1174-2018

Data di protocollazione: 25/06/2018

Numero di protocollo: 42125

Localizzazione: VIA MODIGLIANA, 152

Procedimento: Segnalazione Certificata di Inizio Attività Ordinaria

Oggetto: FAENZA - SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ SCIA IN VARIANTE A SCIA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA, VIA MODIGLIANA 152

Istruttore: Geom.Daniele Bernabei

Parere: favorevole

Odg n.: 16

Codice pratica: PE-1184-2018

Data di protocollazione: 26/06/2018

Numero di protocollo: 42601

Localizzazione: VIA CELLETTA, 48

Procedimento: Segnalazione Certificata di Inizio Attività Ordinaria

Oggetto: FAENZA - SCIA A COMPLETAMENTO - VIA CELLETTA 48

Istruttore: Geom.Daniele Bernabei

Parere: favorevole condizionato



Settore Territorio – SUE Faenza e Brisighella

Nel prospetto 3 occorre riproporre lo stesso numero delle finestre esistenti mantenendole il più possibile nella posizione originale. Occorre inoltre integrare gli elaborati grafici rappresentando il particolare del cornicione e dei comignoli (se previsti da un punto di vista impiantistico).

Odg n.: 17

Codice pratica: PE-1185-2018

Data di protocollazione: 26/06/2018

Numero di protocollo: 42653.

Localizzazione: CORSO MAZZINI, 9

Procedimento: Comunicazione Inizio Lavori Asseverata

Oggetto: FAENZA - PRESENTAZIONE CILA CORSO MAZZINI 9

Istruttore: Geom.Barbara Poggi

Relatore: Arch. Stefano Teodorani

Parere: favorevole

Odg n.: 18

Codice pratica: PE-1240-2018

Data di protocollazione: 02/07/2018

Numero di protocollo: 43940

Localizzazione: VIA BONDIOLO, 18

Procedimento: Segnalazione Certificata di Inizio Attività Ordinaria

Oggetto: FAENZA - SCIA DI VARIANTE - VIA BONDIOLO 18

Presenti: Bertoni, Canepa, Ghiselli, Mainardi, Zauli

Istruttore: Geom.Daniele Bernabei

Parere: favorevole

Odg n.: 19

Codice pratica: PE-1247-2018

Data di protocollazione: 03/07/2018

Numero di protocollo: 44185

Localizzazione: VIA MERLASCHIO, 2

Procedimento: Segnalazione Certificata di Inizio Attività Ordinaria

Oggetto: FAENZA - SCIA - VIA MERLASCHIO N.2

Istruttore: Arch.Francesca Vassura

**Parere: favorevole condizionato
alle seguenti condizioni:**

- **prospetto sud-est:** la copertura del fabbricato derivante dalla demolizione e ricostruzione del pro servizio privo di valore dovrà essere rivista con un'unica falda in appoggio al fabbricato, si ritiene inoltre che le colonne circolari non siano coerenti rispetto alle caratteristiche del servizio: la soluzione progettuale dovrà garantire una maggiore profondità del portico o in alternativa prevedere l'eliminazione delle colonne. La finestra dovrà essere riproporzionata rispetto alle caratteristiche delle aperture della zona agricola e priva di scuri;
- **prospetto nord:** l'apertura in progetto dovrà essere realizzata con banchina filo muro e finita con gelosia faccia a vista o grata filo muro verniciata tono su tono rispetto alla tinteggiatura del tamponamento murario;
- **prospetto sud-ovest:** dovrà essere chiarito il trattamento del tamponamento, che deve essere inoltre maggiormente arretrato rispetto al filo dei pilastri esistenti, le aperture dovranno essere rettangolari e disposte simmetricamente rispetto alle campate.

Odg n.: 20

Codice pratica: PE-1221-2018

Data di protocollazione: 02/07/2018

Numero di protocollo: 43865

Localizzazione: VIA GOTTARDI, 2

Procedimento: Comunicazione Inizio Lavori Asseverata

Oggetto: FAENZA - CILA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA GOTTARDI 2

Istruttore: Ing. Francesca Pretolani

Relatore: Arch. Lucia Marchetti

Parere: favorevole

Odg n.: 21

Codice pratica: PE-1222-2018

Data di protocollazione: 02/07/2018

Numero di protocollo: 43866

Localizzazione: VIA REDA, 130

Procedimento: Comunicazione Inizio Lavori Asseverata

Oggetto: FAENZA - CILA PER Manutenzione straordinaria per copertura di servizi agricoli - VIA REDA 130

Istruttore: Ing. Francesca Pretolani

Relatore: Geom. Daniele Bernabei

Parere: favorevole condizionato

Alle seguenti condizioni:

- per quanto attiene gli interventi nel fabbricato A, la soluzione progettuale dovrà essere coerente con i caratteri del territorio rurale, a tal proposito si suggerisce di sostituire il pannello sandwich in lamiera grecata con sovrastanti coppi con assito di legno;
- la sostituzione delle gronde e dei pluviali dovrà avvenire mediante lattonerie in rame.

Odg n.: 22

Codice pratica: PE-1209-2018

Data di protocollazione: 03/07/2018

Numero di protocollo: 44406

Localizzazione: VIA CABRONA, 67

Procedimento: Comunicazione Inizio Lavori Asseverata

Oggetto: FAENZA - CILA PER REALIZZAZIONE DI BAGNO DI SERVIZIO, VIA CABRONA

Istruttore: Ing. Francesca Pretolani

Relatore: Geom. Daniele Bernabei

Parere: favorevole

Odg n.: 23

Codice pratica: PE-1207-2018

Data di protocollazione: 03/07/2018

Numero di protocollo: 44425

Localizzazione: CORSO MAZZINI, 82

Procedimento: Comunicazione Inizio Lavori Asseverata

Oggetto: FAENZA - CILA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA , CORSO MAZZINI 82

Istruttore: Ing. Francesca Pretolani

Relatore: Geom. Daniele Bernabei

Parere: favorevole

Odg n.: 24

Codice pratica: PE-1253-2018

Data di protocollazione: 05/07/2018

Numero di protocollo: 44886

Localizzazione: VIA TOMBA, 7

Procedimento: Segnalazione Certificata di Inizio Attività Ordinaria

Oggetto: FAENZA - VARIANTE IN CORSO D'OPERA SCIA 24077/2018 - VIA TOMBA 7

Istruttore: Arch.Stefano Teodorani

Parere: favorevole condizionato

a condizione che venga rappresentato il particolare delle inferriate della nuova apertura e riportata la soluzione progettuale prevista per la corte interna nella SCIA prot. 24077 del 16.04.2018.

Odg n.: 25

Codice pratica: PE-1226-2018

Data di protocollazione: 04/07/2018

Numero di protocollo: 44789

Localizzazione: VIALE BACCARINI, 34

Procedimento: Comunicazione Inizio Lavori Asseverata

Oggetto: FAENZA - PRESENTAZIONE CILA IN SANATORIA VIALE BACCARINI 34.

Istruttore: Ing. Francesca Pretolani

Relatore: Geom. Daniele Bernabei

Parere: favorevole

Odg n.: 26

Codice pratica: PE-1238-2018

Data di protocollazione: 05/07/2018

Numero di protocollo: 44933

Localizzazione: VIA SPADA, 3

Procedimento: Comunicazione Inizio Lavori Asseverata

Oggetto: FAENZA - CILA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CIVILE ABITAZIONE, VIA SPADA 3

Istruttore: Ing. Francesca Pretolani

Relatore: Geom. Daniele Bernabei

Parere: favorevole

Odg n.: 27

Codice pratica: PE-1241-2018

Data di protocollazione: 05/07/2018

Numero di protocollo: 44969

Localizzazione: VIA COLLINA, 18

Procedimento: Comunicazione Inizio Lavori Asseverata

Oggetto: FAENZA - CILA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE INTERNE ED ALLA COPERTURA , VIA COLLINA 18

Istruttore: Ing. Francesca Pretolani

Relatore: Geom. Daniele Bernabei

Parere: favorevole condizionato

a condizione che la soluzione proposta non alteri le proporzioni e le caratteristiche materiche dei cornicioni esistenti, a tal proposito occorre che sia rappresentato il particolare del cornicione.

Odg n.: 28

Codice pratica: PE-1243-2018

Data di protocollazione: 05/07/2018

Numero di protocollo: 45028

Localizzazione: VIA SAN BIAGIO ANTICO, 7

Procedimento: Segnalazione Certificata di Inizio Attività Ordinaria

Oggetto: FAENZA - SCIA PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA , VIA SAN BIAGIO ANTICO 7

Istruttore: Geom.Daniele Bernabei

Parere: favorevole

Odg n.: 29

Codice pratica: PE-1219-2018

Data di protocollazione: 05/07/2018

Numero di protocollo: 44865

Localizzazione: VIA MINARDI, 5 VIA MINARDI, 5

Procedimento: Segnalazione Certificata di Inizio Attività Ordinaria

Oggetto: FAENZA - SCIA IN SANATORIA SENZA OPERE - VIA MINARDI 5

Istruttore: Geom.Mirco Missiroli

Relatore: Arch. Francesca Vassura

Parere: favorevole

Odg n.: 30

Codice pratica: PE-1262-2018

Data di protocollazione: 06/07/2018

Numero di protocollo: 45248

Localizzazione: VIA GASPARETTA, 146

Procedimento: Segnalazione Certificata di Inizio Attività Ordinaria

Oggetto: FAENZA - SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ SCIA ORDINARIA - IMMOBILE SITO IN VIA GASPARETTA, 146

Istruttore: Geom.Daniele Bernabei

Parere: favorevole condizionato

la commissione ritiene che l'intervento debba allinearsi maggiormente ai caratteri dei servizi della zona agricola e garantire l'utilizzo di materiali conformi al territorio rurale: la copertura dovrà essere prevista in rame (non in lamiera grecata), la parte superiore degli infissi dovrà essere tamponata in vetro e non in legno, il fabbricato dovrà essere intonacato e tinteggiato.

Odg n.: 31



Settore Territorio – SUE Faenza e Brisighella

Codice pratica: PE-1276-2018

Data di protocollazione: 06/07/2018

Numero di protocollo: 45398

Localizzazione: VIA SAN NEVOLONE, 14

Procedimento: Valutazione preventiva ai sensi dell'Art. 21 della L.R. n. 15/2013

Oggetto: FAENZA - RICHIESTA DI PARERE PREVENTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI RISTRUTTURAZIONE CON OPERE INTERNE ED ESTERNE E CAMBIO D'USO DA "SALA DEL REGNO DEI TESTIMONI DI GEOVA" AD ABITAZIONE CON ANNESSO LABORATORIO ARTIGIANALE

Istruttore: Geom.Daniele Bernabei

Parere: favorevole condizionato:

a condizione che nel prospetto principale venga proposto un unico infisso apribile ad un'anta unica con eventuale sopra luce, riproponendo per la finitura della nuova vetrina la cornice in travertino, quale elemento compositivo della facciata esistente.

Odg n.: 32

Codice pratica: PE-1273-2018

Data di protocollazione: 10/07/2018

Numero di protocollo: 45824

Localizzazione: VIA SAN PIER LAGUNA, 24

Procedimento: Segnalazione Certificata di Inizio Attività Ordinaria

Oggetto: FAENZA - SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ SCIA PER VARIANTE IN CORSO D'OPERA E SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI CONFORMITÀ EDILIZIA E AGIBILITÀ SCEA RELATIVE AI LAVORI PER LA COSTRUZIONE DI PORTICO IN AMPLIAMENTO AD UN FABBRICATO RESIDENZIALE UNIFAMILIARE SITO IN VIA SAN PIER LAGUNA N.24 AUTORIZZATI CON PERMESSO DI COSTRUIRE N.56 P.G. N.32268 DEL 10/07/2015

Istruttore: Arch.Stefano Teodorani

Parere: contrario

La Commissione esprime parere contrario per quanto attiene ai pilastri del portico che risultano intonacati e non finiti faccia a vista come da previsione progettuale del Permesso di Costruire n. 56/2015, rilevando che le variazioni in corso d'opera, già eseguite, si ritengono incompatibili con il valore culturale e testimoniale dell'edificio, in quanto le proporzioni dei pilastri risultano non coerenti con la tipologia del fabbricato. Pertanto i pilastri dovranno essere ricondotti alle dimensioni autorizzate, potendoli anche lasciare intonacati e tinteggiati.

Odg n.: 33

Codice pratica: PE-1302-2018

Data di protocollazione: 17/07/2018

Numero di protocollo: 47800

Localizzazione: CORSO SAFFI, 52

Procedimento: Comunicazione Inizio Lavori Asseverata

Oggetto: FAENZA - CIL COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE INTERNE CORSO SAFFI 52

Istruttore: Ing. Francesca Pretolani

Relatore: Arch. Lucia Marchetti

Parere: favorevole

Fermo restando il rispetto delle disposizioni del D.M. Sanità 05.07.1975 (requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione)

Odg n.: 34

Codice pratica: PE-1317-2018

Data di protocollazione: 18/07/2018

Numero di protocollo: 47990

Localizzazione: VIA EMILIA LEVANTE, 31, 33 e 35

Procedimento: Segnalazione Certificata di Inizio Attività Ordinaria

Oggetto: FAENZA SCIA IN VARIANTE A PERMESSO DI COSTRUIRE PER RECUPERO DI COMPLESSO RURALE CON AMPLIAMENTO 100 MQ UNA TANTUM IN VIA EMILIA LEVANTE N. 31

Istruttore: Geom. Daniele Bernabei

Parere: rinviato

La commissione si aggiorna ritenendo necessario approfondire i seguenti aspetti progettuali:

- per quanto attiene alla sistemazione delle aree esterne, le dune in terra armata devono essere progettate nel rispetto del segno della centuriazione romana, con un andamento meno accentuato nelle pendenze ed una maggiore valorizzazione del verde; al fine della valutazione di tale aspetto occorre produrre adeguate sezioni ambientali rappresentativi anche dei fabbricati;

- fabbricato A: nel prospetto est l'inferriata dell'apertura ovale dovrà essere realizzata con elementi romboidali, fermo restando che per l'ambiente di soggiorno dovrà essere garantito il rapporto aereoilluminante definito dal D.M. 05.07.1975 (requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione);

- con riferimento all'eliminazione dei pannelli fotovoltaici occorre verificare ed asseverare il rispetto dei requisiti di prestazione energetica ai sensi della DGR 967/2015.

Alle ore 13,40 escono il Geom. Andrea Bertoni, l' Arch. Giovanni Mainardi e l' Arch. Alessandro Zauli, la seduta viene sospesa.



Settore Territorio – SUE Faenza e Brisighella

Odg n.: 35

Codice pratica: PE-1305-2018

Data di protocollazione: 17/07/2018

Numero di protocollo: 47669

Richiedente: SUCCI MAURO

Localizzazione: VIA CANOVETTA,

Progettista: TAGLIAVINI CHIARA

Procedimento: Valutazione preventiva ai sensi dell'Art. 21 della L.R. n. 15/2013

Oggetto: FAENZA - RICHIESTA PARERE PREVENTIVO RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA - VIA CANOVETTA

Istruttore: Geom.Daniele Bernabei

Parere: rinviato per sospensione della seduta.

La seduta si conclude alle ore 13,45